

入札公告関連資料に関する質問への回答

①入札説明書

番号	質問箇所		質問内容	回答
1	(ページ)	3	本事業の事業方式及び契約の形態は、共同実施方式又は分担実施方式のどちらかと言えば、6事業方式の「工事の責任の一元化」から共同実施方式と読みとれますが、そのような理解でよろしいでしょうか。またその場合、企業間で何らかの協定締結が必要と考えられます。そこで、協定案の提示もしくは国等で実施の協定締結に関する指針をお示しいただきますようお願いいたします。また、協定締結の場合、当該協定書の写し等の提出は必要あるか否かご教示ください。	本事業の事業方式及び契約の形態において、共同企業体を結成する場合はご理解のとおりです。(P6「応募者の構成」、契約書(案)第1条第14項参照) 共同企業体は自主組成であるため、事務手続き等に係る形式・様式等は事業者が自主的に作成してください。その際、国交省が公表している「共同企業体の在り方について」「共同企業体運用準則」「共同企業体運用指針」「協定書雛形」等を参照してください。 共同企業体を結成した場合、協定書の写し等を提出してください。
	(項目番号)	第2 6及び7		
	(項目名)	事業方式 契約の形態		
2	(ページ)	6	「共同施工方式の共同企業体(甲型JV)を結成」とあります。企業間での協定締結の必要があって、協定案の提示もしくは国等で実施の協定締結に関する指針をお示しいただきますようお願いいたします。また、協定締結の場合、当該協定書の写し等の提出は必要あるか否かご教示ください。	番号1を参照してください。
	(項目番号)	第3 2(1) ア		
	(項目名)	応募者の構成		

3	(ページ)	8	複数の建設企業で構成企業を形成した場合、全者の建設企業がa～dの要件を満たす必要がありますか。それとも、1者以上が上記の要件を満たしていれば、よろしいでしょうか。	複数の建設企業で構成企業を形成した場合、1者以上がa～dの要件を全て満たすことが建設企業の参加資格要件です。
	(項目番号)	第3 2 (2) イ		
	(項目名)	建設企業の参加資格要件		
4	(ページ)	8	複数の建設企業で構成企業を形成した場合、a建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項の規定による許可に関する要件を構成企業のうち少なくとも1者が満たせば良いでしょうか。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第3 2 (2) イ		
	(項目名)	建設企業の参加資格要件		
5	(ページ)	8	複数の建設企業で構成企業を形成した場合、その構成企業はaの要件について、建築工事業及び土木工事業の両方の許可が必要でしょうか。それとも、どちらか一方の許可で良いでしょうか。	番号3を参照してください。
	(項目番号)	第3 2 (2) イ		
	(項目名)	建設企業の参加資格要件		
6	(ページ)	9	地方公共団体の発注した火葬炉を一契約で9基以上納入及び設置する工事の実績について、PFI法に基づく事業の実績でも宜しいでしょうか、また、可である場合、火葬炉企業はその事業のSPCよりの受注となるため、証明書類については、そのSPCが証明する施工証明書でも宜しいでしょうか、ご教示願います。	実績については、PFI法に基づくPFI事業での実績でも可です。 また、SPCが証明する施工証明書でも可です。ただし、SPCの構成企業であることを証明する資料も併せて提出してください。
	(項目番号)	第3 2 (2) ウ(エ)		
	(項目名)	火葬炉企業の参加資格要件		

7	(ページ)	16	「組合が提案内容の実現性等を確認するために必要と判断した場合、提案書の修正や追加資料（図面等）の提出を求めることがあり、組合が求めた修正内容等は公表する予定である。」と記載がありますが、審査の透明性、公平性を確保するため、落札者決定度、情報公開請求を行った場合は各応募者の修正前の提案と修正後の提案を公表するようお願いいたします。合わせて審査員が各応募者の修正前の提案と修正後の提案を確認できるようお願いいたします。	提案書を受領した時点で審査会委員に配布いたしますが、組合が提案内容を把握するために求めた修正箇所等がある場合は、その箇所のみを後日配布する予定であり、委員は必ず修正前と修正後の提案書の内容を確認することとなります。審査の透明性や公平性は確保されているものと考えておりますが、情報公開請求があった場合、提案書の著作権は応募者に帰属するためどこまで公表するかについて各応募者に確認をとったうえで対応させていただきます。
	(項目番号)	第4 4(9)		
	(項目名)	提案書に関する質問・回答		
8	(ページ)	23	全体配置図の記載内容は公道から仮設駐車場等用地までを記載する理解でよろしいでしょうか。（縮尺は1/1,000）	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第6 3(2)		
	(項目名)	設計図書		
9	(ページ)	27	提案書様式枠は、枠外に必要事項が記載される範囲内で応募者が自由に調整しても宜しいでしょうか。	公表した様式集（Word版）の提案書様式枠内で記載してください。
	(項目番号)	第7 1		
	(項目名)	一般的事項		
10	(ページ)	27	文字の大きさは11ポイントとありますが、挿入する図版などの文字は、これにこだわらず見やすい文字サイズであればよろしいでしょうか。	文字の大きさは入札説明書のとおり11ポイント以上としてください。図版などの文字はご理解のとおりです。
	(項目番号)	第7 1(1)		
	(項目名)	提出書類の作成要領		

11	(ページ)	24	「電子データを保存するアプリケーションソフトは、Microsoft Word (2003 以上) あるいは Microsoft Excel (2003 以上) (いずれも Windows 対応)」とありますが、各提案書作成に際して、機能性や操作性を優先して他のソフトでの作成も可能とし、電子データは PDF にて提出することは可能でしょうか。	電子データを保存するアプリケーションソフトは、Microsoft Word (2003 以上) あるいは Microsoft Excel (2003 以上) (いずれも Windows 対応) としてください。
	(項目番号)	第 7 1 (3)		
	(項目名)	提出書類の作成要領 使用ソフト		
12	(ページ)	27	「提案書、設計図書の「正本」には、入札参加者の名称及び代表企業名を記入」とあります。各様式の枠サイズから考えて、「代表企業の略称」を使用して「〇〇グループ」との表記でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第 7 1 (4)		
	(項目名)	その他提案書に関する共通事項		
13	(ページ)	27	企業が確認できる表示は不可との理解でよろしいでしょうか。また、前段不可の前提にて、構成企業の実績データを提案書に表現する場合、工事件名等の個別具体的な名称は伏せるべきとの理解でしょうか。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第 7 1 (4)		
	(項目名)	その他提案書に関する共通事項		
14	(ページ)	27	「図、表、写真、スケッチ等を適宜使用」とありますが、表に使用するフォントポイントは、文字を判読できれば特段指定なしとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第 7 1 (5) ア		
	(項目名)	その他提案書に関する共通事項		

15	(ページ)	27	<p>通し番号の単元は、提案書ごとでしょうか。例えば「設計・建設に関する提案書」であれば、ページ数は、1から23（最大）となって、1/23～23/23の表記になります。あるいは、様式ごとが通し番号の単元となりますでしょうか。</p>	<p>通し番号は様式ごとに記入してください。</p>
	(項目番号)	第7 1(5) エ		
	(項目名)	その他提案書に関する共通事項		

②要求水準書

番号	質問箇所		質問内容	回答
1	(ページ)	3	本施設の供用開始予定日を明確にご指示ください。	令和7年(2025年)4月1日以降を予定しています。
	(項目番号)	第1 4(6)		
	(項目名)	事業スケジュール(予定)		
2	(ページ)	6	実施方針等に関する質問及び意見回答(2021年12月24日)9頁、1-②番号5で、1日12時間程度の稼働で得27件の火葬を行い、3日間で合計81件の火葬を想定している、とありますが、災害時の動物の火葬はどのように想定されていますでしょうか。	災害時に動物の火葬は行わない予定です。
	(項目番号)	第1 7		
	(項目名)	災害時の対応		
3	(ページ)	9	電話回線を整備することとありますが、整備事業での工事範囲をご教示ください。	事業予定地への電話回線引き込み及び施設内各箇所までの配管配線工事です。
	(項目番号)	第2 2(6)		
	(項目名)	インフラ条件		
4	(ページ)	9	電気引込において「【現状】引込済」、「【整備方針】責任分界点(SOG)以降の電気設備を整備すること」と記載がありますが、既設SOGを利用する場合、現施設を利用しながら本施設を建設することから、高圧配線を分岐するための饋電盤が必要となります。電力引込は新たに新設する等で計画してもよろしいでしょうか。	ご理解のとおり、電力引込を新たに整備することも可とします。
	(項目番号)	第2 2(6)		
	(項目名)	インフラ条件		

5	(ページ)	9	<p>「資料5 インフラ設備現況図」電気図によると、既設管理事務室に現施設の火災副受信機、現施設との連絡用インターホンがあります。本施設も同様の考えで計画してよろしいでしょうか。</p> <p>又、既設管理事務室に他に出力必要な警報があればご教授お願いします。</p>	<p>火災副受信機、インターホンはご理解のとおりです。</p> <p>上記以外の既設管理事務室（組合事務所）の整備は、要求水準書P19のシITV設備に記載のとおりです。</p>
	(項目番号)	第2 2 (6)		
	(項目名)	インフラ条件		
6	(ページ)	9	<p>上水道において現施設用水道メーター部分の供給圧力、水量が分かる資料をいただけないでしょうか。供給圧力、水量が不明な場合は既設受水槽（10m3）2次側の給水ポンプ仕様や給水配管図をいただけないでしょうか。又、過去5年間の月ごとの実績使用水量（m3/月）が分かる資料をいただけないでしょうか。</p>	<p>資料14「給水配管図」及び資料16「現施設の実績使用水量」を公表します。</p>
	(項目番号)	第2 2 (6)		
	(項目名)	インフラ条件		
7	(ページ)	9	<p>「資料5 インフラ設備現況図」給排水図において、排水桝（別途）と図示された以降の排水管路図をいただけないでしょうか。</p>	<p>資料15「排水管路図」を公表します。</p>
	(項目番号)	第2 2 (6)		
	(項目名)	インフラ条件		
8	(ページ)	9	<p>下水道において、「資料5 インフラ設備現況図」給排水図にある排水桝までを排水設備の整備工事範囲と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>
	(項目番号)	第2 2 (6)		
	(項目名)	インフラ条件		

9	(ページ)	9	「資料5 インフラ設備現況図」において、本施設を整備する際に現施設の屋外配管等の切り回し工事が必要と考えられます。停電・断水工事工程を把握するために、現施設の施設利用時間(休館日・営業時間)のスケジュール表をいただけないでしょうか。	斎場の休業日は、1月1日及び友引の日です。 斎場の使用時間は、午前9時から午後5時です。
	(項目番号)	第2 2 (6)		
	(項目名)	インフラ条件		
10	(ページ)	9	知北平和公園(霊園)の雨水排水経路等が分かる資料をご提供いただけませんか。	資料15「排水管路図」を公表します。
	(項目番号)	第2 2 (6)		
	(項目名)	インフラ条件 雨水排水		
11	(ページ)	10	整備期間中の霊柩車については棺の降ろしやすさを考えて、バックでアプローチすることは可能でしょうか。	要求水準書のとおりです。
	(項目番号)	第2 3 (1) イ		
	(項目名)	動線計画		
12	(ページ)	10	動物慰霊碑は整備期間中、一時休止することは可能でしょうか。	一時休止も可とします。
	(項目番号)	第2 3 (1) ウ		
	(項目名)	外構計画		
13	(ページ)	10	雨水調整池について、設置の必要はありますでしょうか。	雨水調整池は不要と思われませんが、詳細は事業者にて所管行政庁に確認してください。
	(項目番号)	第2 3 (1) ウ		
	(項目名)	外構計画		

14	(ページ)	10	「石碑銘板は東浦名古屋線から目視できる位置に移設すること」とありますが、移設先の指定場所がありますか。	事業者で検討のうえ、提案してください。
	(項目番号)	第2 3 (1) ウ		
	(項目名)	外構計画		
15	(ページ)	10	「仮設通路はアスファルト舗装」と記載がありますが、仮設駐車場整備地と現斎場には高低差があり、階段等で仮設通路を整備する必要があります。階段をアスファルトで舗装することは困難なため、仮設通路に適した仕上を行うと考えて宜しいでしょうか。お教えてください。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 3 (2)		
	(項目名)	仮設駐車場等		
16	(ページ)	10	仮設通路設置に際し、本敷地境界線より外の範囲を掘削する等の工事を行うこととなりますが、それについては、現状復旧すれば問題無いと考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 3 (2)		
	(項目名)	仮設駐車場等		
17	(ページ)	13	資料7で要求水準書に記載されている備品のほか下表に示す備品を整備することとありますが、施設概要に記載のある備品類と重複している備品が見受けられます。重複する備品については必要ないものとしてもよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 4 (4)		
	(項目名)	施設概要		
18	(ページ)	14	「祭壇を設営することなく20名程度の遺族等が柩を囲んで簡易な儀式を行うなど、多目的に利用できる室を整備すること。」と記載がありますが、多目的室では通夜は行わないと考えて宜しいでしょうか。お教えてください。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 4 (4) ア		
	(項目名)	多目的室		

19	(ページ)	18	発電設備は、屋外型を採用し屋外設置として宜しいでしょうか。	屋外設置も可とします。
	(項目番号)	第2 5(2) ウ		
	(項目名)	発電設備		
20	(ページ)	18	受変電設備は、屋外型を採用し屋外設置として宜しいでしょうか。	屋外設置も可とします。
	(項目番号)	第2 5(2) オ		
	(項目名)	受変電設備		
21	(ページ)	18	構内情報通信網設備について工事区分は全工事でよろしいでしょうか。 別途工事対象機器などがあればご教授お願いします。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 5(2) カ		
	(項目名)	構内情報通信網設備		
22	(ページ)	18	内線電話機能を有する電話設備を整備する場所に、組合事務所の記載がありますが、組合事務所内に電話機を設置するという解釈で良いでしょうか。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 5(2) キ		
	(項目名)	構内交換(電話)設備		
23	(ページ)	21	各階のわかりやすい場所にAEDを1カ所以上設置することとあり、AEDについてはリース及びレンタルではなく購入になると思われませんが、設置後のメンテナンス及び維持管理は貴組合の業務と解釈して宜しいでしょうか、ご教示願います。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 5(3) ケ		
	(項目名)	AED		

24	(ページ)	22	火葬炉運転計画書について、様式集の入札時の提出書類に記載がありません。任意の様式で添付書類として提出するとの解釈で宜しいでしょうか、ご教示願います。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 6 (1) ア (イ)		
	(項目名)	設計上の留意すべき事項		
25	(ページ)	22	火葬炉の運転計画書を提出する事と有りますが、様式は任意で宜しいでしょうか。また、様式集に、様式4-25火葬炉維持管理の様な記載が見当たりませんが、運転計画書は、様式4-12の火葬炉設備中に記載すると言う事でしょうか。これですと、記載スペースが余りにも小さくなると思いますので、別にA3又はA4サイズ1ページ程度の添付を、許可頂けませんでしょうか。	番号24を参照してください。
	(項目番号)	第2 6 (1) ア (イ)		
	(項目名)	設計上の留意すべき事項		
26	(ページ)	22	火葬炉の運転計画書(2回/炉・日、施設の運営時間は午前9時から午後4時30分を想定)について、増設炉を除いた運転計画書を提出すべきでしょうか。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 6 (1) ア (イ)		
	(項目名)	設計上の留意すべき事項		

27	(ページ)	22	<p>実施方針等に関する質問及び意見回答（2021年12月24日）31頁、2-② 番号5で、燃焼計算については、「火葬場の建設・維持管理マニュアル」（特定非営利活動法人日本環境斎苑協会）に記載されている「遺体75kg、棺15kg、副葬品10kg」で計算することを想定している、とあります。</p> <p>同様に、被燃焼物の化学的組成、都市ガスの化学的組成、化学的組成物の低位発熱量についても、「火葬場の建設・維持管理マニュアル」（最新版）を想定されていますでしょうか。</p>	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 6 (1) イ (ア)		
	(項目名)	火葬重量		
28	(ページ)	25	<p>性能試験について、排気ガス、悪臭のうち排気筒での値が定められているものについては、全炉、全系列について行うこととありますが、2炉1系列か1炉1系列かを問わず全11炉について、供用開始から概ね1か月後、その後6ヵ月以上の期間をあけて2回目、すなわち計22回の測定を行うという解釈で宜しいでしょうか。</p>	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 6 (1) カ (イ)		
	(項目名)	性能試験の留意事項		

29	(ページ)	35	<p>実施方針等に関する質問及び意見回答（2021年12月24日）22頁、1-② 番号57によって、記述項目に捉われず、各火葬炉メーカーが採用している電気・計装機器にて提案しても良いと解釈しております。</p> <p>計装制御項目が記載されていますが、詳細は事業者の提案によるとの記載もある通り、適宜修正・削除して提案してもよろしいでしょうか。</p>	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 6 (3) イ (カ)		
	(項目名)	計装制御装置		
30	(ページ)	36	<p>以下の業務区分については、別途組合が整備する斎場の予約システムに含んでいると考えて良いでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・申請書、領収書、証明書などの発行 ・火葬簿（台帳）など帳票作成 ・予約一覧表など運営支援資料作成 	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 6 (4)		
	(項目名)	火葬進行状況等表示システム		
31	(ページ)	37	<p>「地質調査は「資料4 ボーリングデータ」のとおり実施しており事業者の責任において当該調査報告書の内容を必要に応じて解釈して、利用すること。」と記載がありますが、地質調査報告書の詳細について情報公開をお願いできませんでしょうか。（提案書作成にあたり）</p>	資料4「ボーリングデータ」に追加して公表します。
	(項目番号)	第2 8 (1)		
	(項目名)	業務の対象		
32	(ページ)	41	<p>本施設の契約不適合責任期間は、正式引き渡しの日より2年間とするとありますが、正式引き渡し時期は、組合の部分完成検査完了した時点でよろしいでしょうか。</p>	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 9 (5) イ		
	(項目名)	契約不適合責任期間		

33	(ページ)	43	建設に関わる申請の審査手数料については、今回の見積に含むものとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 9 (6)		
	(項目名)	各種申請及び有資格者の配置		
34	(ページ)	43	備品等の整備について、資料7を参考に整備した備品について、備品台帳を作成とあり、実施方針等に関する質問回答NO.72では備品は原形のまま比較的長期で使用が可能な物品ともあります。明確な定義を定めるために一定の金額を定め、その価格以上の物について備品台帳に記載する等、お決め頂けないでしょうか。	備品台帳の記載項目は、提案を受けた様式4-28「備品等リスト」を基に協議を行い決定します。
	(項目番号)	第2 10		
	(項目名)	備品等整備業務		
35	(ページ)	46	稼働準備に必要な資材及び消耗品等の調達については事業者の負担とするとありますが、火葬業務に必要な資材及び消耗品であり、管理部門で必要とされるものについては貴組合の負担と解釈して宜しいでしょうか、ご教示願います。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	第2 14		
	(項目名)	稼働準備業務		
36	(ページ)	46	稼働準備業務に想定している期間をご教示ください。	概ね1か月間程度を想定しています。
	(項目番号)	第2 14		
	(項目名)	稼働準備業務		

37	(ページ)	47	PCBの処分を行うことと明示されておりますが、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する(PCB)特別措置法では、PCB廃棄物の処理は事業者が行うとなっておりますので、PCBの処理(処分)については別途と考えて宜しいでしょうか。	本事業で処分してください。
	(項目番号)	第3 2(3)		
	(項目名)	現施設有害物質調査結果		
38	(ページ)	47	杭等地中残留物の撤去について、新設建物との関係により施工上撤去が困難である場合、一部を存置する協議は可能でしょうか。	地中残留物は全撤去を基本とします。やむを得ない場合は、協議を行うこととします。
	(項目番号)	第3 3		
	(項目名)	解体要件		
39	(ページ)	47	「解体計画にあたっては、あらかじめ現地にて使用材料等の調査を行って施工計画書及びリサイクル計画書を作成すること」とありますが、工事着工前に組合様の立ち合いのもと、現地確認を行うことは可能でしょうか。	工事着工前の現地確認は可能です。
	(項目番号)	第3 3		
	(項目名)	解体要件		
40	(ページ)		管理部門の控室のロッカーの想定人数が20人とありますが、火葬炉制御室、事務室、待合管理室の備品の想定数と比較しても多いと思われます。10人程度で宜しいのではないのでしょうか、ご教示願います。	要求水準書のとおりです。
	(項目番号)	資料7		
	(項目名)	事業者が設置する備品等一覧		

③落札者決定基準書

番号	質問箇所		質問内容	回答
1	(ページ)	4	評価項目が公表され、「総合評価点が同点となった場合は、くじ引きにより最優秀提案者を決定する。」と記載がありますが技術力（提案力）の観点から「提案内容の評価点が70点満点」の評価が高い入札参加者を最優秀提案者として頂く事は可能でしょうか。お教えください。	落札者決定基準書のとおりです。
	(項目番号)	3 総合評価		
	(項目名)	評価項目		
2	(ページ)	添付資料－1	「自主的に周辺生活環境への影響を把握・検討したうえで、環境基準を遵守する具体的な提案がされているか」と記載がありますが、自主的に周辺生活環境への影響を把握・検討とは具体的にどのようなことをイメージされ記載しているのかお教えください。	事業者で検討のうえ、提案してください。
	(項目番号)	1 設計・建設に関する事項		
	(項目名)	(9) 環境への配慮		
3	(ページ)	添付資料－1	「評価の視点として、評価項目以外の優れた提案がされているか。」とありますが、事業者側の自由提案でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	1 設計・建設に関する事項		
	(項目名)	(12) その他		
4	(ページ)	添付資料－1	不測の事態発生時に対応できるようにとありますが、施設整備期間中（工事期間中）の不測事態への対応と考えてもよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	2 業務計画に関する事項		
	(項目名)	(2) リスク管理		

5	(ページ)	添付資料-1	「評価の視点として、評価項目以外の優れた提案がされているか。」とありますが、事業者側の自由提案でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	2 業務計画に関する事項		
	(項目名)	(12) その他		

④その他入札公告関連資料

番号	質問箇所		質問内容	回答
1	(ページ)		2021年12月24日に公表された実施方針等に関する質問及び意見への回答も本事業の関連資料として考えて宜しいでしょうか。お教えください。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)			
	(項目名)			
2	(ページ)	資料4 ボーリングデータ	ボーリング柱状図（平成28年実施No.1、No.2）によると、原位置試験（孔内水平載荷試験）、試料採取、室内試験の記載がありますが、これらの結果を含めた地質調査報告書一式を借用できませんでしょうか。	資料4「ボーリングデータ」に追加して公表します。
	(項目番号)			
	(項目名)			
3	(ページ)	様式集	名称に記載する事業者名は代表企業を先頭に各構成員名を連名で記載し、最後に〇〇共同企業体とすればよろしいでしょうか。また事業者間の協定は任意の書式で作成し、提出すればよろしいでしょうか。	共同企業体を結成する場合は、共同企業体名を名称に記載してください。共同企業体を結成しない場合は、各構成員名の連名を名称に記載してください。 事業者間の協定については、ご理解のとおりです。
	(項目番号)	様式2-1		
	(項目名)	入札参加表明書 名称		
4	(ページ)	様式集	会社概要については、一般的に使用している会社案内パンフレットで宜しいでしょうか、ご教示願います。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	様式2-7		
	(項目名)	参加資格要件を証する書類		

5	(ページ)	様式集	<p>監理技術者資格証の交付を受け講習を修了しているものを工事期間中に専任で配置できることを証明する書類（監理技術者資格の免状の写し及び本工事に専任で配置できることを保証する覚書等）とありますが、実施方針等の質疑回答NO.19で、参加申請時ではなく受注後の工事着手時に専任すればよいかとの質問に対し、ご理解の通りとの回答を頂いております。参加申請時に提出する書類については、監理技術者をその時点で誰なのかを特定するのではなく、間違いなく専任配置する旨の保証（確約）する覚書の提出と解釈して宜しいでしょうか、ご教示願います。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>
	(項目番号)	様式2-7		
	(項目名)	参加資格要件を証する書類（火葬炉企業）		
6	(ページ)	様式集	<p>2.添付資料 専任で配置する技術者について、建設業法における機械器具設置工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受けており、かつ講習を修了している複数名を候補者として提示し、その内の1名を確実に専任技術者として配置することをお約束するという覚書を提出させて頂いても宜しいでしょうか。</p>	<p>番号5を参照してください。</p>
	(項目番号)	様式2-7		
	(項目名)	参加要件を証する書類（火葬炉企業）		

7	(ページ)	様式集	入札参加表明の時点で監理技術者候補を複数名提出させて頂きまして、本工事着手のときにその中より専任で配置する監理技術者を1名選出することは可能でしょうか。	可とします。 ただし、本工事に専任で配置できることを保証する覚書等を提出してください。
	(項目番号)	様式2-7 2当該業務を行う者の入札参加資格要件		
	(項目名)	監理技術者を専任で配置できることを保証する覚書等		
8	(ページ)	様式集	4月1日付の人事異動により、役員の変更があった際は登記事項証明書（原本）と相違しますが、登記事項証明書を正として考えてよろしいでしょうか。	可とします。
	(項目番号)	様式2-8		
	(項目名)	役員等調書及び照会承諾書		
9	(ページ)	様式集	様式4-4の記載の中に契約後、竣工後に提出する書類に関して、作成の有無を回答する箇所がございますが、どのように記載すればよろしいでしょうか。	要求水準書を網羅していることを確認する様式ですので、要求水準書どおり作成する場合は「有」と回答してください。
	(項目番号)	様式4-4		
	(項目名)	要求水準対応書（誓約書）		
10	(ページ)	様式集	前回の要求水準書（案）の回答番号57において、（ウ）火葬炉個別操作盤、及び（カ）計装制御装置表中の記載事項に捉われず、現時点での弊社の最新型の火葬炉で採用の電気・計装での提案は可とお答え頂きました。確認ですが、様式4-4の該当部分の表は、追加・削除が有っても良いと解釈して、宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
	(項目番号)	様式4-4		
	(項目名)	要求水準対応書 6（3）（ウ）、（カ）		

11	(ページ)	様式集	<p>標題部「設計・建設に関する提案書」の下側余白中央部へ「建物パース等」を挿入してデザイン化することは許容範囲と理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>不可とします。</p>
	(項目番号)	様式4-5		
	(項目名)	2 設計・建設に関する提案書		
12	(ページ)	様式集	<p>余白の指定はありますでしょうか。例えば、「様式4-6 外部計画」を上余白分へ、また右余白を5mm程度縮めて使用することを考えておりますが、許容範囲でしょうか。</p>	<p>不可とします。 公表した様式集（Word版）の提案書様式枠内で記載してください。</p>
	(項目番号)	様式4-6		
	(項目名)	外部計画		
13	(ページ)	様式集	<p>「様式4-6 外部計画」までは様式集通り残置して、それ以降は任意のデザインで表現してよろしいでしょうか。あるいは、「様式4-6 外部計画」まで含めて任意のデザインで表現してよろしいでしょうか。また様式集にある「評価の視点」並びに「A4版・縦 2ページ以内」の記述は、削除可能との理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>入札説明書第6提出書類の3提案書の提出及び4提案審査時の提出書類の表のとおり、様式欄に示された様式を使用してください。 様式集にある「評価の視点」並びに「A4版・縦 2ページ以内」の記述は、削除可能です。</p>
	(項目番号)	様式4-6		
	(項目名)	外部計画		
14	(ページ)	様式集	<p>階数については、3階建（一部3階建を含む）としてもよろしいでしょうか。</p>	<p>階数は要求水準書P7の（1）施設概要に記載のとおりで、様式は必要に応じて欄及び行数を増やして対応してください。</p>
	(項目番号)	様式4-25		
	(項目名)	設計概要		
15	(ページ)	様式集	<p>階数については、3階建（一部3階建を含む）としてもよろしいでしょうか。</p>	<p>番号14を参照してください。</p>
	(項目番号)	様式4-26		
	(項目名)	面積表		

16	(ページ)	様式集	火葬炉設備の使用において水道は使用いたしませんので、水道使用量の欄は削除もしくはゼロ記載とさせていただいて宜しいでしょうか、ご教示願います。	ゼロ記載としてください。
	(項目番号)	様式4-29		
	(項目名)	表2 火葬炉設備（電気、ガス、水道）使用量		
17	(ページ)	様式集	「実施方針等に関する質問回答(2021年12月24日公表)31頁・番号2」において入札公告関連資料にて明示予定となっておりました、火葬炉維持管理費用見積書の作成にあたって算出する根拠となる、電気料金・ガス料金の単価が入札公告関連資料に未掲載のため、再度ご教示願います。	単価ではなく、使用量を記載してください。
	(項目番号)	様式4-29		
	(項目名)	火葬炉維持管理費用見積書		
18	(ページ)		下記の様に現施設の火葬受付時間をご教示ください。 例) 9時~×2件、9時30分~×1件、10時~×2件・・・ 異なる受付方法であればその内容をご教示下さい。	現施設では、火葬炉が空いている場合、午前9時から午後2時30分までの間、30分ごとに3件の火葬を受付しています。 なお、現施設の1回の火葬業務（お別れ、火葬、冷却、収骨、清掃）は2時間30分としています。
	(項目番号)			
	(項目名)			
19	(ページ)	建設工事請負仮契約書 (案) 20	物価変動スライドの適用時期につきまして、入札書提出時からとするのか本契約締結時からとするのか又は別の時期を設定されるのかご教授下さい。	本契約締結時とします。
	(項目番号)	第36条 6		
	(項目名)	賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更		